

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0568/91

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SÖKORD: BRANDSKYDD**  
**Rörisolering klass P II**

## KAIFLEX KK

Innehavare	Wilhelm Kaimann GmbH & Co. KG, Postfach 1126, DE-33155 Hövelhof, tel: +49 52 57 98 50-0, fax: +49 52 57 98 50-50, E-mail: info@kaimann.de, Internet: www.kaimann.de, organisationsnr.: DE 813 350 646.
Produkt	KAIFLEX KK, rörisolering av syntetiskt gummi med densitet 60-80 kg/m <sup>3</sup> .
Avsedd användning	Isolering av friliggande vätskefyllda rörledningar i utrymmen med höga krav på skydd mot snabb brandspridning och rökutveckling.
Handelsnamn	Kaiflex KK
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler ( <i>BBR</i> ):  Rörisolering klass P II 5:22
Tillhörande handlingar	-
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-05-15 med Dnr210-99-0504 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.  Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Wilhelm Kaimann GmbH & Co., Hövelhof, Tyskland



Swedish Institute for Technical  
Approval in Construction



2006-08-25

Tg-bevis nr 0568/91

Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:</p> <p>Tillverkare och tillverkningsort <b>Wilhelm Kaimann GmbH &amp; Co., Hövelhof, Tyskland</b></p> <p>Boverkets inregistrerade varumärke <b>⚡</b></p> <p>SITAC:s ackrediteringsnummer <b>SITAC 1422</b></p> <p>Produktens typbeteckning <b>Kaiflex KK</b></p> <p>Typgodkännandebevisets nummer <b>0568/91</b></p> <p>Brandtekniska egenskaper <b>Rörisolering klass P II</b></p> <p>Löpande tillverkningsnummer eller -datum <b>nr/datum</b></p> <p>Besiktningens organ <b>SP</b></p>
Bedömningsunderlag	Rapporter nr 99R2 3923, 99R2 3724 och 96 R22441 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).
Kommentarer	<p>Rörisoleringen får (under de förutsättningar som anges i BBR 5:511) användas där krav på ytskikt klass II föreligger.</p> <p>Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2001-08-24 och projektnummer T100168.</p>
Giltighetstid	<p>Godkännandet gäller t o m 2011-08-24.</p> <p>Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.</p>

Johan Åkesson

Ingvar Pettersson